

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

EXPEDIENTE N° 78/22	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 58/22
<u>EJERCICIO:</u> 2022	
<u>ETAPA:</u> ETAPA ÚNICA – NACIONAL	
<u>MODALIDAD:</u> SIN MODALIDAD	

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
**ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBAS DE AGUA, EDIFICIO AV.
ENTRE RIOS 177 Y ADOLFO ALSINA 1825**

COSTO DEL PLIEGO: SIN COSTO

CONSULTAS:

Se recibirán solo hasta 72 horas antes del comienzo del acto de apertura

Por correo electrónico:

dcompras@das.gob.ar

Por escrito:

Departamento Compras y Obras Públicas – A. Alsina 1825, edificio anexo, 7° piso (1090)
C.A.B.A.

Lunes a viernes de 10:00 a 17:00 h

PRESENTACION DE OFERTAS / ACTO DE APERTURA:

Departamento Compras y Obras Públicas – A. Alsina 1825, edificio anexo, 7° piso (1090)
C.A.B.A. de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 h.

Teléfono: 0810-222-0317 internos 1703/1704

Se recibirán hasta antes del comienzo del acto de apertura.

PAGINA WEB:

<http://www.das.gob.ar/>

DIA Y HORA DE APERTURA:

09 de septiembre de 2022 – 12:00 h

.....
Firma y sello del proponente

CLÁUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1º Normativa aplicable/ Orden de prelación

Será aplicable al presente llamado y a la contratación que se celebre, la siguiente normativa, en el orden de prelación que se consigna:

1. Decreto Delegado N° 1023/01, Ley de Obras Publicas y su reglamentación para esta D.A.S., aprobada mediante la Resolución N° 018/2020 y por las disposiciones que se dicten en su consecuencia. Dicho reglamento puede ser consultado en la página de web de la D.A.S.
2. Pliego único de bases y condiciones generales y particulares, el cual puede ser consultado en la página de Internet de la D.A.S, así como también las circulares que se emitan durante el proceso.
3. Las especificaciones técnicas.
4. Oferta y muestras que se hubieran acompañado (en caso de corresponder).
5. Orden de Compra, Convenio o Contrato, según corresponda.

Artículo 2º Vista / Descarga de pliegos

Los interesados podrán consultar y/o descargar pliegos desde el sitio web de la D.A.S. <http://www.das.gob.ar>/ Cuando se descargue un pliego el proveedor deberá informar vía correo electrónico a la dirección de mail dcompras@das.gob.ar los siguientes datos: nombre o razón social, N° de C.U.I.T., domicilio, teléfono y **dirección de correo electrónico, donde serán válidas las comunicaciones que deban cursarse.** La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación. Aquellos interesados que descarguen el Pliego y no lo informen, podrán igualmente participar del proceso, pero no podrán alegar desconocimiento sobre eventuales modificaciones efectuadas en el mismo.

Artículo 3º Requisitos de las ofertas/ Documentación a presentar

3.1. Las ofertas deberán observar las siguientes formalidades:

- a) Redactadas en idioma nacional y presentadas en original, en formularios con membrete de la persona o firma comercial.
- b) Firmadas en todas sus hojas, en caso de hojas doble faz, deberán ser firmadas en ambas caras por el oferente, representante legal o apoderado debidamente acreditado.
- c) Las cotizaciones presentadas por el oferente, deberán detallar el precio unitario y total de cada renglón en números por la cantidad solicitada y el precio total general de la oferta en números y letras. En caso de discrepancias entre el precio unitario y el total por renglón, se tomará como válido el precio unitario.
- d) Enmiendas y raspaduras en partes esenciales, debidamente salvadas.
- e) Los sobres deberán ser presentados perfectamente cerrados y contendrán en su cubierta la identificación de la contratación a la que corresponde, el día y hora de apertura.
- f) Los oferentes deberán constituir un correo electrónico y domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde serán válidas las notificaciones que se lleven a cabo.
- g) Los precios deberán cotizarse con I.V.A. incluido. En caso de no especificarse en la oferta, las cotizaciones se tomarán como precio final.
- h) Los precios establecidos en el contrato sobre la base de las propuestas aceptadas, serán invariables sean cuales fueren los errores u omisiones que contuvieren, o los cambios experimentados por los precios de mano de obra o de materiales.
- i) Los artículos que se ofrecen, deberán ser de calidad y características determinadas en las especificaciones previstas, indicando el país de origen de los productos ofertados.
- j) El proponente podrá ofrecer un descuento por la adjudicación íntegra.
- k) En caso de estar aclarado en el anexo de especificaciones técnicas, se podrá cotizar ofertas variantes.

3.2. Junto con la oferta se deberá presentar la siguiente documentación:

- a) Constancia de inscripción o preinscripción en el sistema de proveedores del Estado. (COMPR.AR)
- b) Declaración Jurada de inelegibilidad que forma parte integrante del Pliego firmada.
- c) Constancia de inscripción ante la A.F.I.P. vigente.
- d) Los oferentes deberán figurar sin deuda ante la AFIP, al momento de la evaluación de las ofertas, para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la RG-AFIP 4164/2017. La consulta será

realizada por la D.A.S, si el oferente registrara deuda, se le otorgará un plazo de 72 h para regularizar su situación, caso contrario, la oferta será desestimada.

- e) Pliego de bases y condiciones particulares firmado en todas sus hojas. No será necesaria la presentación del Reglamento General ni del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
- f) Muestras solicitadas, en caso de estar aclarado en el anexo de especificaciones técnicas.
- g) Garantía de mantenimiento de oferta, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 10° de las presentes cláusulas. Será causal de desestimación NO subsanable la no presentación de la misma.

Artículo 4° Plazo de mantenimiento de oferta

El plazo de mantenimiento de las ofertas será de SESENTA (60) días corridos a partir de la fecha del acto de apertura. Dicho plazo se considerará prorrogado automáticamente, por períodos iguales, sin necesidad de requerimiento por parte de la D.A.S, salvo que el oferente manifieste en forma fehaciente su voluntad de no renovar su oferta, por lo menos con DIEZ (10) días corridos de anticipación al vencimiento del plazo. El desistimiento del oferente fuera del plazo establecido lo hará pasible de la pérdida de la garantía de oferta.

Artículo 5° Circulares aclaratorias y modificatorias

El Organismo podrá elaborar circulares aclaratorias al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de oficio o como respuesta a consultas, y se notificarán con 48 h de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas. Las circulares modificatorias se publicarán en el sitio web de la D.A.S. con al menos 24 h de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

Las circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas deberán ser difundidas, publicadas y comunicadas por los mismos medios en que se hubiera hecho el llamado con al menos 24 h de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.

Asimismo, se aclara que las circulares se incluirán como parte integrante del pliego de bases y condiciones particulares, por lo que las mismas deben ser presentadas junto a la oferta.

Artículo 6° Causales de Desestimación

Serán causales de desestimación de oferta no subsanables las dispuestas en el Art. 69° del REGLAMENTO aprobado en la RES. G.G. N° 018/2020. Asimismo, serán causales de inelegibilidad de la oferta las dispuestas en el Art. 70° del mencionado Reglamento. El mencionado documento puede ser consultado en la página de la DAS www.das.gob.ar.

Artículo 7° Evaluación de ofertas

La Comisión Evaluadora efectuará el estudio de las mismas y labrará un acta en la cual dictaminara o recomendará la adjudicación de la oferta que a su juicio resulte más conveniente. Esta etapa es confidencial y no se concederán vistas de las actuaciones, hasta que se encuentre labrado el correspondiente dictamen.

Artículo 8° Impugnaciones

El Dictamen será notificado mediante correo electrónico a todos los oferentes, dentro de los dos (2) días hábiles de emitido y se expondrá en el sitio de Internet de la D.A.S., pudiendo los oferentes presentar las impugnaciones que crean oportunas dentro de los TRES (3) días hábiles de su comunicación, y los no oferentes podrán presentar impugnación dentro de los TRES (3) días hábiles de su difusión en el sitio de Internet de la D.A.S., en ambos casos, previa integración de la garantía de impugnación establecida en el Art. 84 del REGLAMENTO aprobado por la RES. G.G. N° 018/2020.

Artículo 9° Adjudicación y Contrato / Orden de Compra

La adjudicación será notificada vía correo electrónico a todos los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo. La D.A.S. se reserva el derecho de dejar sin efecto el presente procedimiento, en un todo de conformidad con el Art. 12 del Decreto Delegado N° 1023/01. En ningún caso, ya sea por la desestimación de la oferta, por quedar sin efecto o anularse el procedimiento, el oferente tendrá derecho a reclamo alguno por cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación del presente llamado.

El Departamento Compras y Obras Publicas deberá confeccionar la Orden de Compra dentro de los DIEZ (10) días hábiles de la adjudicación y notificará al adjudicatario por cualquiera de los medios habilitados, produciéndose el perfeccionamiento de la contratación; en el caso que el acuerdo se instrumente mediante un convenio o contrato, se entenderá por perfeccionado cuando se firme por ambas partes.

Artículo 10º Garantías

Para avalar el cumplimiento de todas las obligaciones, los proponentes y adjudicatarios deberán constituir, en caso de corresponder, las siguientes garantías las cuales deberán estar dirigidas a la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, C.U.I.T. N° 30-54.669.846-3, Dirección: Adolfo Alsina 1825 (1090) C.A.B.A.

- GARANTIA DE OFERTA, por el cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta, en caso de cotizar con descuentos, alternativas, o variantes, la fianza se calculará sobre el mayor valor propuesto.
- GARANTIA DE ADJUDICACIÓN, por el diez por ciento (10%) del valor total de la adjudicación.
- CONTRA GARANTIA, por el 100% de los montos que reciba el adjudicatario como anticipo, cuando las condiciones de pago así lo previesen.
- GARANTIA DE IMPUGNACIÓN, por el tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones cuestionados. Si el dictamen de evaluación no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculara sobre la base del monto de la oferta del renglón o los renglones del impugnante.

Estas garantías podrán constituirse según las formas estipuladas en el Art. 84º del reglamento aprobado mediante la RES. G.G. N° 018/2020.

IMPORTANTE: Se podrán constituir las garantías requeridas mediante un PAGARÉ a la vista cuando el monto de la misma no supere la suma de pesos: veinticinco mil (\$ 25.000,00).

Excepciones a la obligación de presentar garantías (Según Art. 86º del reglamento aprobado mediante la RES. G.G. N° 018/2020). No rige para el presente procedimiento las excepciones establecidas en los incisos c) y d) del artículo 35 del pliego de bases y condiciones generales, aprobado mediante la Resolución antes mencionada.

Artículo 11º Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones

Los oferentes podrán ser pasibles de las penalidades y/o sanciones establecidas en el Art. 29 del Decreto Delegado N° 1023/01, conforme el régimen previsto en los capítulos V y VI, del citado Reglamento. Asimismo, el adjudicatario y/o cocontratante será responsable por los daños y perjuicios que ocasione a este organismo el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, sin perjuicio de las responsabilidades emergentes del régimen de penalidades y/o sanciones previstas en la normativa vigente.

Artículo 12º Forma de pago

El pago de las facturas será dentro de los TREINTA (30) días corridos de emitido el certificado de la Comisión de Recepción Definitiva.

Presentación de documentación: Deberá ser remitida al Departamento Compras y Obras Públicas – A. Alsina 1825, edif. anexo, 7º piso, C.A.B.A., de 11 a 16 h. La/s factura/s, en formato digital a través del mail dcompras@das.gob.ar; lo/s remito/s originales previamente conformados por el sector solicitante en la oficina de Compras y Obras Públicas, junto a cualquier otra documentación pertinente.

ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón	Cantidad	Unidad de medida	Descripción
1	1	Servicio	Reacondicionamiento integral, instalación y puesta en marcha, de las siguientes bombas existentes en el Organismo, según el siguiente detalle: En 3° subsuelo de Alsina 1825: 2 (dos) bombas marca Motorarg mod. BCM 355. Cambio de rulemanes, cambio de sello mecánico, limpieza de turbina, pulido de eje y limpieza de chasis. En 2° subsuelo de Av. Entre Ríos 197: 1 (una) bomba marca Motorarg mod. BCM 355. Cambio de rulemanes, cambio de sello mecánico, limpieza de turbina, pulido de eje y limpieza de chasis. En 2° subsuelo de Av. Entre Ríos 177: 1 (una) bomba marca Pedrollo mod. 2cp/25/16 A. Incluye cambio de 2 rulemanes, cambio de sello mecánico, limpieza de turbina, pulido de eje y limpieza de chasis.
2	1	Unidad	Provisión, instalación y puesta en marcha de 1 (UNA) bomba de desagote cloacal con triturador monofásica, tipo Schraiberpup 1.5HP mod. SEP 1100, para el 3° subsuelo de Alsina 1825 (pozo bombeo)
3	1	Unidad	Provisión, instalación y puesta en marcha de 1 (UNA) bomba cloacal 2HP, trifásica tipo Shcraiberpump mod. BAT 1501, para el 2° subsuelo de Alsina 1825
4	1	Unidad	Provisión, instalación y puesta en marcha de 1 (UNA) bomba de desagote para ascensor tipo Schraiberpump 1HP mod. CFL75. Incluye canaleta de 10 mts en piso y rellenado de material, caños de desagote 1.5", acoples, uniones dobles, codos para instalación y cualquier otro material necesario para la ejecución del trabajo, para el 3° subsuelo de Alsina 1825 en el bajo recorrido del ascensor.
5	1	Unidad	Provisión, instalación y puesta en marcha de 1 (UNA) bomba presurizadora tipo Rowa PRESS 20, para la azotea de Alsina 1825.

Se deberá cotizar en la planilla de cotización el precio unitario o mensual (según corresponda) y el total de los servicios solicitados, siendo la moneda de cotización pesos argentinos. Se podrá adjuntar una hoja a la planilla de presupuesto con las características, especificaciones, salvedades y ofertas alternativas, manteniendo el mismo formato: número de renglón, descripción, precio unitario en números y precio total en números y letras.

1. GENERALIDADES

1.1. VISITA: A efectos de tomar conocimiento del tipo y volumen del trabajo a realizar, el contratista deberá visitar la misma, siendo por su cuenta y cargo los riesgos e imprevistos que surjan, las especificaciones y presupuestos son meramente indicativos y no excluyentes, ya que los trabajos realizados deberá responder a los fines requeridos. En el caso de resultar adjudicatario de la presente licitación, no podrá argumentar bajo ningún concepto desconocimiento de los lugares de trabajo y de las tareas para cumplir con el objeto de esta contratación, no admitiéndose costos adicionales fuera de lo presupuestado.

Será desestimada aquella oferta que no cumpla con este requisito.

1.2. NORMATIVAS: El contratista deberá conocer y estar en condiciones de cumplir todos los trabajos de acuerdo al Código de Edificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y demás Reglamentaciones y Normas vigentes.

1.3. ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS: Deberán planificarse los trabajos de manera tal que no entorpezcan las tareas operativas y administrativas que se desarrollan tanto dentro como fuera del edificio a intervenir. El contratista organizará, en forma parcializada, el desarrollo de los trabajos y dentro del plazo estipulado, estableciendo una secuencia de los mismos.

Será obligación del adjudicatario mantener las circulaciones, ya sean de acceso o circulaciones internas, en condiciones de transitabilidad, en las zonas de trabajo. Esta obligación se refiere a las circulaciones existentes y a las que el adjudicatario realice de ser necesarias.

1.4. PROTECCIÓN DE ZONAS ADYACENTES A LAS ÁREAS DE TRABAJOS: En su visita, el oferente evaluará y determinará las protecciones necesarias para las zonas adyacentes a sus áreas de trabajo. Se pondrá especial cuidado en la seguridad de las personas del área de trabajo y en su perímetro de influencia, para evitar accidentes, dentro y fuera del edificio. Como medidas de seguridad se protegerán maquinarias, herramientas y materiales de modo tal que no queden al alcance del público y del personal. Así mismo, el adjudicatario tendrá la obligación de cerrar el perímetro con vallas, cintas y todo aquello que sea necesario para impedir el paso ajeno a personal autorizado a efectuar las tareas, indicando y señalizando el peligro existente en el área donde se ejecutan los trabajos.

Deberá igualmente adoptar las medidas necesarias para evitar que se ocasionen deterioros o daños, mobiliarios o edificios: el contratista deberá tener un cuidadoso tratamiento de los diversos elementos que forman parte o están ubicados en la zona a tratar o circular. Si como consecuencia de los trabajos a realizar, se produjeran roturas, aflojamientos, fisuras, desprendimientos, etc. la reparación y restitución a su estado primitivo, con las mismas características originales, serán por cuenta del contratista, debiendo realizarse en el menor lapso de tiempo posible.

1.5. DESARME, TRASLADO Y DISPOSICIÓN DE PIEZAS OBSOLETAS: Quedará a cargo del adjudicatario el desarme, el traslado y la disposición final de todas aquellas piezas que fuesen reemplazadas y quedasen obsoletas. Las mismas deberán retirarse una vez que ya no sean requeridas y no podrán permanecer almacenadas provisoriamente en ninguna parte del establecimiento, salvo que la Dirección de Servicios Generales lo disponga.

1.6. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO: Al terminar los trabajos, el contratista deberá efectuar la limpieza necesaria de las áreas afectadas, debiendo desarrollar sus tareas en perfectas condiciones de aseo del lugar, debiendo retirar todo tipo de residuos que su trabajo genere. En ningún caso, la basura podrá acumularse en el interior del Edificio, en especial en los sectores de circulación de personal ni en la vía pública. Los residuos producidos por los trabajos deberán retirarse por cuenta y cargo exclusivo del contratista.

La limpieza del área de trabajo incluirá todas las áreas afectadas por sus tareas y los costos de los servicios enumerados se considerarán integrados en el precio de la oferta. El contratista mantendrá las áreas de trabajo perfectamente limpias, retirando los elementos sobrante, cascotes, trozos de mampostería, etc., a fin de impedir obstrucciones en instalaciones sanitarias, desagües, escaleras, y todo ámbito de circulación.

Queda a cargo del contratista, la gestión y contratación del servicio de retiros de escombros. La disposición final deberá ajustarse a la normativa vigente.

Asimismo, al finalizar los trabajos, el contratista deberá retirar todas las máquinas, herramientas, etc., debiendo quedar el establecimiento limpio a juicio de la Dirección de Servicios Generales.

1.7. TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS: Los trabajos deberán quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la falta de mención expresa de detalles necesarios no libera al contratista de la obligación de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno.

1.8. CORRECCIÓN DE TRABAJOS DEFECTUOSOS: Cuando un trabajo resulte defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecución, el contratista lo corregirá si es posible o, en caso contrario, lo demolerá y reconstruirá a su costa, sin que ello pueda justificar ampliación de plazo. La Dirección de Servicios Generales establecerá cuándo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la corrección efectuarse a satisfacción de aquel.

2. MATERIALES

2.1. MATERIALES A EMPLEAR: Estará incluida en las tareas a realizar por el adjudicatario, la provisión de mano de obra, materiales y equipos necesarios para realizar las tareas que se detallan en el presente anexo. Estarán abarcados los trabajos de movimiento de equipamientos y retiro de materiales surgidos del proceso de las diferentes intervenciones y todo lo necesario a fin de realizar los trabajos requeridos.

El monto de la orden de compra incluye la totalidad de los insumos y materiales necesarios para asegurar la correcta ejecución de los trabajos, en un todo de acuerdo con lo requerido.

Los materiales a emplear, serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de sus respectivas clases. En todos los casos en que deban utilizarse materiales específicos, su forma de colocación deberá ajustarse a lo indicado por el fabricante en sus normas.

Todos los materiales que se empleen serán nuevos, sin uso, legítimos, originales, de primera calidad y llevarán en un lugar visible, salvo los que comúnmente no los tengan, (arena, ladrillos, etc.), su marca de fábrica, nombre del fabricante y lugar de procedencia. Los equipos y componentes instalados deberán ser de fabricación nacional y en el caso de equipamiento importado, debe tener la correspondiente distribución oficial en el país, con un mínimo de cinco (5) años de permanencia continua, al solo efecto de garantizar la provisión inmediata de repuestos y/o reemplazos.

2.2. APROBACIÓN DE LOS MATERIALES: Los materiales que se seleccionen serán sometidos, previamente, a la aprobación por parte de la Dirección de Servicios Generales, para lo cual el adjudicatario deberá presentar planilla de datos técnicos y características del fabricante, donde se indique que el producto fue fabricado conforme a normas nacionales/ internacionales. Los materiales que no se ajustaren a las disposiciones precedentes y/o cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados, debiendo el contratista proceder a su costa al retiro de los mismos dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) HORAS.

NOTA: los materiales y equipos nuevos a utilizar o instalar deben ser compatibles con las marcas y modelos instalados, no admitiéndose modificaciones que alteren las seguridades previstas por el fabricante original. Para ello utilizará repuestos legítimos y originales de dichas marcas. La garantía de los materiales a emplear e instalar deberá ser como mínimo de 12 (doce) meses.

3. TAREAS PREVIAS

3.1. OBRADOR: La Dirección de Servicios Generales determinará el lugar que se dispondrá para obrador. El citado local deberá ser entregado al finalizar los trabajos en perfecto estado y el contratista deberá subsanar cualquier deterioro que se produzca en el mismo.

3.2. ACOPIO DE LOS MATERIALES: La Dirección de Servicios Generales determinará el sitio para acopio de materiales que deberán estar protegidos de la intemperie, herramientas, máquinas, equipos, elementos de uso en el trabajo a realizar, etc. No se admitirá la estiba de materiales a la intemperie y/o con recubrimientos de emergencia, que puedan permitir su deterioro o disminuir la consistencia, calidad o durabilidad de los mismos. El costo y mantenimiento de estas instalaciones estará a cargo del adjudicatario. El ingreso y acopio de materiales será organizado de tal forma de mantener el orden y protección de los mismos.

4. TAREAS A REALIZAR

Reglón N° 1: Reacondicionamiento integral, instalación y puesta en marcha, de las siguientes bombas existentes en el Organismo, según el siguiente detalle:

En 3° subsuelo de Alsina 1825: 2 (dos) bombas marca Motorarg mod. BCM 355. Cambio de rulemanes, cambio de sello mecánico, limpieza de turbina, pulido de eje y limpieza de chasis.

En 2° subsuelo de Av. Entre Ríos 197: 1 (una) bomba marca Motorarg mod. BCM 355. Cambio de rulemanes, cambio de sello mecánico, limpieza de turbina, pulido de eje y limpieza de chasis.

En 2° subsuelo de Av. Entre Ríos 177: 1 (una) bomba marca Pedrollo mod. 2cp/25/16 A. Incluye cambio de 2 rulemanes, cambio de sello mecánico, limpieza de turbina, pulido de eje y limpieza de chasis.

Reglón N° 2: Provisión, instalación y puesta en marcha de 1 (UNA) bomba de desagote cloacal con triturador monofásica, tipo Schraiberpup 1.5HP mod. SEP 1100, para el 3° subsuelo de Alsina 1825 (pozo bombeo)

Características de la bomba:

Electrobomba Sumergible Trituradora

Tipo de bomba: De desagote

Voltaje : 220V

Potencia: 1.5 HP

Altura máxima de elevación: 16 m

Caudal máximo de agua: 29 m³/h

Presión de trabajo: 1.6 bar

Tipo de bomba centrífuga: Centrífuga

Material del impulsor: Bronce

Es apta para agua sucia: Sí

Incluye flotante móvil, permite el encendido y apagado automático de la bomba a demanda.

Construida en acero inoxidable y fundición, turbina tipo vórtex construido en fundición de hierro con tratamiento de electroforesis.

Incluye protección térmica incorporada en su motor 100% bobinado en cobre.

Reglón N° 3: Provisión, instalación y puesta en marcha de 1 (UNA) bomba cloacal 2HP, trifásica tipo Shcraiberpump mod. BAT 1501, para el 2° subsuelo de Alsina 1825

Características de la bomba:

Electrobomba Sumergible Trituradora de alto caudal descarga 2"

Tipo de bomba: De desagote

Voltaje : 380V

Potencia: 2 HP

Altura máxima de elevación: 16 m

Caudal máximo de agua: 2000 lts./h

Presión de trabajo: 1.6 bar

Material del impulsor: Bronce

Es apta para agua sucia: Sí

Cámara de aceite

Doble sello mecánico

Cuchillas trituradoras

Cuerpo Bomba Hierro Fundido

Cuerpo motor acero inoxidable

Impulsor de hierro fundido con tratamiento de electroforesis

8 metros de cable siliconado

Tapa superior hierro fundido

Bobinado impregnado en barniz

Impulsor helicoidal con base de corte

Reglón N°4: Provisión, instalación y puesta en marcha de 1 (UNA) bomba de desagote para ascensor tipo Schraiberpump 1HP mod.CFL75. Incluye canaleta de 10 mts en piso y relleno de material, caños de desagote 1.5", acoples, uniones dobles, codos para instalación y cualquier otro material necesario para la ejecución del trabajo, para el 3°subsuelo de Alsina 1825 en el bajo recorrido del ascensor.

Características de la bomba:

Bomba Desagote Pileta Sótano

Voltaje : 220V

Potencia: 1 HP

Tipo de bomba: De desagote

Funciones: Desagote y limpieza de tanques.

Caudal máximo de agua: 12000 l/min

Altura máxima de succión: 8 m

Tamaño de la boca de descarga: 1 - 1 1/4 y 1 1/2 pulgadas

Con cámara de aceite y sello mecánico.

Reglón N° 5: Provisión, instalación y puesta en marcha de 1 (UNA) bomba presurizadora tipo Rowa PRESS 20, para la azotea de Alsina 1825.

Bomba Presurizadora

Voltaje 220V

Potencia: 0.5 hp

Elevación máxima: 12 m

Caudal máximo de agua: 4000 l/h

Presión máxima: 2 Kg

Caudal máximo 4000 lts./h

Bajo consumo eléctrico: Sí

Protector térmico: Sí

Apto lavarropas automáticos, calderas, hidromasajes y griferías con cierre cerámico.

5. NOTAS

NOTA: Todas las medidas se verificarán en visita previa.

5.1. DESPERFECTOS, PÉRDIDAS Y AVERÍAS: Los desperfectos y/o averías que se produzcan en los inmuebles, bienes muebles y/o instalaciones propiedad de la D.A.S. por negligencia, impericia y/o descuido del adjudicatario, y/o del personal de su empresa, serán reparados y/o repuestos a su exclusivo cargo.

5.2. SUPERVISIÓN DE TODOS LOS TRABAJOS: La supervisión de todos los trabajos en general estará a cargo de la Dirección de Servicios Generales. Se deberá mantener contacto con dicha Dirección en todo momento que está presente a la empresa y viceversa.

5.3. HORARIOS: Los trabajos detallados en los ítems anteriores deberán ser realizados en días y horarios a determinar según efectos o consecuencias que puedan causar las tareas tanto a las instalaciones como a las actividades de la D.A.S. Consecuentemente, no se reconocerán mayores costos derivados del tipo de horarios y/o días.

5.4. COMPROBANTES DE TRABAJO – REPORTES TÉCNICOS: La adjudicataria, en cada oportunidad que concurra para el cumplimiento de los servicios y suministros contratados, presentará a la Dirección de Servicios Generales de la D.A.S. un comprobante (original y duplicado) en el que se consignarán los trabajos realizados, la fecha de dicha atención y las novedades registradas.

5.5. INFORMACIÓN DE ANORMALIDADES O DEFICIENCIAS: La adjudicataria estará obligada a informar de inmediato y por escrito a la Dirección de Servicios Generales de la DAS acerca de cualquier anomalía o deficiencia que observe en las instalaciones a su cargo, a efectos de prevenir mayores inconvenientes y sin que ello la exima de la realización de las reparaciones que se encuentran amparadas por este servicio, detallando claramente sus características y sugiriendo sus posibles soluciones.

5.6. PLAZO DE GARANTIA: Salvo indicación de un plazo especial, el plazo de garantía será de DOCE (12 meses). Durante ese plazo el contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de las obras.

5.7. SEGURIDAD E HIGIENE: Se deberá presentar ante la División de Seguridad e Higiene de la D.A.S., una vez recepcionada la Orden de Compra, el Programa de Seguridad, confeccionado y firmado por el Profesional habilitado, de Higiene y Seguridad en el Trabajo del contratista, aprobado por la ART, así como también, **periódicamente**, el listado completo del personal afectado a las tareas dentro de este Edificio, con sus DNI y coberturas de riesgos del trabajo (**Certificado de cobertura, cláusula de No Repetición, Copia de F-931**), a los fines de autorizar el ingreso del mismo al edificio.

Se controlará el uso obligatorio de los elementos de protección personal, exigiéndose todo lo establecido en las reglamentaciones vigentes de Riesgos del Trabajo.

Los datos de contacto de la División de Seguridad e Higiene Laboral de la D.A.S. son: correo electrónico: seguridadehigiene@das.gob.ar, teléfono 2206-2420, 6° piso, de Alsina 1825 “Edificio Anexo” C.A.B.A., días hábiles de 8 a 17 hs.

5.8. EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD: el adjudicatario está obligado a proveer a su personal el equipo y elementos de seguridad necesarios para los trabajos. La calidad de los mismos cumplirá con lo especificado por la Ley N° 19.587, el Decreto N° 351/79 (reglamentario de la Ley) y el Decreto N° 911/96 aprobatorio del Reglamento para la Industria de la Construcción, y las normas del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) que correspondan. Se harán entregas mensuales de las planillas de entrega de los E.P.P. (elementos de protección personal) correspondiente con el rubro que desarrolle cada operario que intervenga en los trabajos a realizar. **Se controlará el uso obligatorio de los elementos de protección personal**, exigiéndose todo lo establecido en las reglamentaciones vigentes de Riesgos del Trabajo.

5.9. MEDICINA LABORAL Y ASISTENCIAL: Deberá contar con servicio médico o clínica para atención en caso de lesiones y botiquín de primeros auxilios.

5.10. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: Deberá contar con matafuegos adecuados en capacidad y carga del elemento extintor.

IMPORTANTE: Cada oferente deberá presentar junto con la oferta, documentación que acredite las especificaciones del servicio, material ilustrativo y toda otra documentación que:

- Permita establecer que el servicio ofertado cumple con las características solicitadas.
- Facilite la evaluación de la propuesta.

Solicitamos que entre las especificaciones mencionadas, en la planilla de cotización, se detallen las marcas y modelos del/los producto/s cotizado/s. **No se admitirá** especificar simplemente “según pliego” como descripción/identificación del bien ofertado.

En caso de NO cumplir con alguna de las condiciones anteriormente detalladas, este Organismo se reserva el derecho de desestimar la oferta.

PLAZO DE INICIO Y FINALIZACION DE LOS TRABAJOS:

- **INICIO DE LAS TAREAS:** El mismo no debe superar los QUINCE (15) días hábiles de notificada la orden de compra.
- **PLAZO DE EJECUCION:** Quince (15) días hábiles una vez iniciadas las tareas.

GARANTÍA EQUIPOS NUEVOS: El equipamiento deberá contar con una garantía del fabricante como mínimo de UN (1) año.

GARANTIA DE LOS TRABAJOS: Los trabajos realizados deberán tener una garantía de doce (12) meses.

DATOS DE CONTACTO PARA COORDINAR VISITA Y ENTREGA:

Correo electrónico: sgenerales@das.gob.ar

Teléfono Directo 2206-2420

Dirección: A. Alsina 1825, edificio anexo, 6º piso, CABA

PLANILLA DE COTIZACIÓN

RENG	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	Servicio	<p>Reacondicionamiento integral, instalación y puesta en marcha, de las siguientes bombas existentes en el Organismo, según el siguiente detalle:</p> <p>En 3° subsuelo de Alsina 1825: 2 (dos) bombas marca Motorarg mod. BCM 355. Cambio de rulemanes, cambio de sello mecánico, limpieza de turbina, pulido de eje y limpieza de chasis.</p> <p>En 2°subsuelo de Av. Entre Ríos 197: 1 (una) bomba marca Motorarg mod. BCM 355. Cambio de rulemanes, cambio de sello mecánico, limpieza de turbina, pulido de eje y limpieza de chasis.</p> <p>En 2° subsuelo de Av. Entre Ríos 177: 1 (una) bomba marca Pedrollo mod. 2cp/25/16 A. Incluye cambio de 2 rulemanes, cambio de sello mecánico, limpieza de turbina, pulido de eje y limpieza de chasis.</p>	\$	\$
2	1	Unidad	<p>Provisión, instalación y puesta en marcha de 1 (UNA) bomba de desagote cloacal con triturador monofásica, tipo Schraiberpup 1.5HP mod. SEP 1100, para el 3° subsuelo de Alsina 1825 (pozo bombeo)</p> <p>Marca: Modelo:</p>	\$	\$
3	1	Unidad	<p>Provisión, instalación y puesta en marcha de 1 (UNA) bomba cloacal 2HP, trifásica tipo Shcraiberpump mod. BAT 1501, para el 2° subsuelo de Alsina 1825</p> <p>Marca: Modelo:</p>	\$	\$
4	1	Unidad	<p>Provisión, instalación y puesta en marcha de 1 (UNA) bomba de desagote para ascensor tipo Schraiberpump 1HP mod.CFL75. Incluye canaleta de 10 mts en piso y relleno de material, caños de desagote 1.5", acoples, uniones dobles, codos para instalación y cualquier otro material necesario para la ejecución del trabajo, para el 3°subsuelo de Alsina 1825 en el bajo recorrido del ascensor.</p> <p>Marca: Modelo:</p>	\$	\$
5	1	Unidad	<p>Provisión, instalación y puesta en marcha de 1 (UNA) bomba presurizadora tipo Rowa PRESS 20, para la azotea de Alsina 1825.</p> <p>Marca: Modelo:</p>	\$	\$
COSTO TOTAL DE LA OFERTA EN LETRAS: PESOS.....					\$

Importante: Los montos ofertados deberán entenderse como finales (IVA incluido) y se considerarán fijos e inamovibles.

• Mantenimiento de oferta conforme a pliego: SI..... NO.....

Observaciones:

• Forma de pago conforme a pliego: SI..... NO.....

Observaciones:

• Plazo de inicio y ejecución conforme a pliego: SI..... NO.....

Observaciones:

• Garantía del equipamiento y de los servicios conforme a pliego: SI..... NO.....

Observaciones:

Correo electrónico donde serán válidas todas la notificaciones que se lleven a cabo:

.....

Teléfono de contacto válido para todas las comunicaciones:.....

CUIT N°:

Firma

Aclaración

DECLARACION JURADA DE INELEGIBILIDAD

Ciudad de Buenos Aires,

Sres.

Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación:

Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente y en cumplimiento del Artículo 70º del Reglamento de Procedimiento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios de la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación (RES. G.G. N° 018/2020), dejo constancia en carácter de DECLARACION JURADA que la firma y de los integrantes de los órganos de administración y fiscalización en su caso, no se encuentran incursos en ninguna de las causales de inelegibilidad para contratar.

Sin otro particular lo saludo muy atte.

FIRMA:.....

ACLARACIÓN:.....

CERTIFICADO DE VISITA

ADECUACION DEL SISTEMA DE BOMBAS DE AGUA, EDIFICIO AV. ENTRE RIOS 177 Y ADOLFO ALSINA 1825.

RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE Y APELLIDO:

FECHA DE LA VISITA:

Se verifica la visita realizada a las instalaciones pertenecientes a la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, edificio Adolfo Alsina 1825 y Av. Entre Ríos 177 C.A.B.A., en un todo de acuerdo a lo requerido en el pliego de bases y condiciones particulares.

Observaciones:

.....

.....

.....

.....

.....

.....
Firma del representante de la empresa

.....
Firma del representante de la D.A.S.