




Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de julio de 2023

**REF.:** Circular Aclaratoria N° 1 - Expediente N° 74/23 Contratación Directa N° 42/23  
“Adquisición de repuestos para el sistema de detección de incendio del edificio sito  
en Av. Entre Ríos 177 C.A.B.A.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., a los efectos de remitirles la respuesta a la  
consulta presentada en el marco del proceso citado en la referencia.

**Consulta N° 1:** A los efectos de poder cotizarles, necesitaríamos los datos de la central  
de incendio EXISTENTE, para poder cotizarles un equipo detector similar a lo detallado  
en el PET.

**Respuesta N° 1:** La central de incendio es Inim SmartLine convencional.



INDIANA BELÉN POZUELO  
Jefe Departamento Compras  
y Obras Públicas  
D.A.S. Congreso de la Nación